



Richiesta di riattivazione fornitura gas a seguito di sospensione della fornitura o negata attivazione per riscontrata dispersione impianto.

La Linea Guida CIG n° 12 ed. Maggio 2020 "ATTIVAZIONE O RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DEL CLIENTE FINALE" (www.cig.it/pubblicazioni) dice:

"7.2.1 Riattivazione a seguito di sospensione della fornitura per dispersione di gas rilevata dal servizio di pronto intervento.

*Il cliente finale per ottenere l'attivazione / riattivazione della fornitura sospesa a seguito di dispersione sull'impianto di utenza riscontrata dal Distributore a seguito di chiamata di Pronto Intervento, **deve fornire al Distributore il Modulo A/12 recante, in funzione della norma tecnica applicabile, attestazione dell'esito positivo della prova di tenuta..... La data del Modulo A/12 deve essere non precedente rispetto alla data di sospensione della fornitura per dispersione riscontrata dal Pronto Intervento. I documenti devono recare in allegato certificato di possesso dei requisiti professionali dell'Installatore (o visura) in corso di validità.....Al fine di verificare che tra la risoluzione dell'anomalia da parte dell'Installatore (attestata dal Modulo A/12) e la successiva riattivazione della fornitura non si siano verificati danneggiamenti o anomalie dell'impianto, il personale del Distributore effettua comunque una verifica di assenza di dispersione o di idoneità al funzionamento dell'impianto....."***

"7.5 (Ri)attivazione di fornitura precedentemente negata in attuazione delle presenti linee guida.

Si applicano le stesse modalità di prova previste per la riattivazione della fornitura sospesa a seguito di dispersione sull'impianto di utenza riscontrata dal servizio di Pronto Intervento (punto 7.2.1).

La procedura per la (ri)attivazione è specificata al punto 7.1 "Generalità"

Detto ciò per riattivare l'impianto andrà richiesto:

1. **MODULO A/12** (Allegato alle Linee Guida CIG n. 12 ed. Maggio 2020) (esempio allegato alla presente).
2. **VISURA CAMERALE DELL'IMPRESA INSTALLATRICE RIPORTANTE L'ABILITAZIONE ALLA LETTERA E (impianti a gas)** D.M. 37/08, art. 3, comma 6, aggiornata entro i 12 mesi.
3. **Un recapito telefonico** per contattare il cliente o suo delegato.
4. In casi particolari contatore di classe >G6 e/o con pressione di fornitura >40 mbar **MODULO B/12** appuntamento da concordare con Aemme Linea Distribuzione.

Tale documentazione andrà fatta pervenire al distributore, all'attenzione di URLZ, in uno dei seguenti modi:

1. Via MAIL a info@aemmelinedistribuzione.it
2. Via PEC a info@pec.aemmelinedistribuzione.it
3. Via FAX **0331-594287**
4. Consegnandola a mano o spedendola presso la reception di AMGA Legnano indirizzo:
Aemme Linea Distribuzione (Gruppo AMGA)
Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura è di 2 giorni feriali (48ore) dalla data di ricevimento della documentazione.

RQDG 2020-25 "53.5 Nel caso di riattivazione della fornitura a seguito di una sospensione conseguente ad un intervento nel corso del quale sia stata riscontrata una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità a valle del punto di riconsegna, il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa distributrice della documentazione attestante l'avvenuta messa a norma dell'impianto del cliente finale e la data di attivazione della fornitura....."

RQDG 2020-25 "66.1 I livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione sono definiti nella tabella E." (comma 53.5 2 giorni feriali).

Prima di riaprire il contatore andrà fatta la prova di tenuta secondo la UNI 11137 quindi con una perdita ammissibile non superiore a 1 dm³/h.